



Greenland Airports A/S
Qeqertanut 1, 3. etage
Box 2000
3900 Nuuk
Att.: Morten Thrane

Afgørelse af screening for anmeldt VVM-projektændring vedr. etablering af brandøvelsesplads i forbindelse med udvidelse af Nuuk lufthavn

Departementet for Natur og Miljø (her efter Departementet) har den 23. september 2025 fra Greenland Airports A/S (Greenland Airports) modtaget anmeldelse om ændring af VVM-projektet "Udvidelse af Nuuk Lufthavn" i henhold til VVM-bekendtgørelsens¹ bilag 3.

Greenland Airports fremsendte d. 23. januar 2024 en anmeldelse vedr. etablering af en brandøvelsesplads, og hertil modtog Greenland Airports et afgørelsesbrev fra Departementet d. 14. maj 2024, med afgørelse om at projektændringen vurderes ikke VVM-pligtig. Projektændringsanmeldelsen vedrører derved etablering og flytning af en brandøvelsesplads i forbindelse med udvidelsen af Nuuk lufthavn.

Baggrund

Den 1. marts 2019 blev udvidelsen af Nuuk Lufthavn VVM-godkendt af Naalakkersuisut. I forbindelse med driften af den udvidede lufthavn er der påkrævet en brandøvelsesplads jævnfør Trafikstyrelsens regelsæt "*Bestemmelser om brand- og redningstjeneste 3-9*".² Af regelsættet fremgår det bl.a., at den udvidede lufthavn kræver at, "*Brand- og redningstjenesten skal råde over en øvelsesplads til praktiske øvelser*" jævnfør sektion 8.5. Det fremgår af anmeldelsen, at brandøvelsespladsen planlægges, så den lever op til kravene stillet til lufthavne af kategori 8-9, hvilket bl.a. omfatter fly med en længde op til 76 meter og en bredde på op til 7 meter.

Det fremgår af VVM-anmeldelsen, at brandøvelsesanlægget består af to hoveddele:

- 1) En befæstet slukningsplads med indbygget spildevandskar/forsinkelsesbassin med dertilhørende rørføring til nedgravet opbevaringstank for slukningsvand.
- 2) En øvelsesplads til mekaniske redningsøvelser.

Brevdato: 05-11-2025
Sagsnr.: 2023 - 7444
Akt-id: 25886104

Postboks 1614
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 54 10
E-mail: pan@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

¹ Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

² <https://www.trafikstyrelsen.dk/media/13689/BL%203-9%20om%20brand-%20og%20redningstjeneste.pdf>

Det projekterede spildevandskar kommer til at have et samlet volumen på 273,71 m³. Øvelsespladserne etableres bag indhegning på airside – dvs. indenfor lufthavnens aktive område. Adgang til øvelsespladserne sker direkte fra airside, så brand- og redningskøretøjer, herunder skumtendere, kan tilgå pladsen fra lufthavnsområdet.

Departementet har i vurderingen været særligt opmærksom på følgende miljøforhold:

- Brugen af forskellige stoffer og kemikalier i forbindelse med øvelser, herunder opstart og slukning af en brand.
- Det omtalte spildevandskar/forsinkelsesbassin
- Håndteringen og afskaffelsen af spildevand, herunder spildevandets potentielle olie- og kemikalieindhold.

Afgørelse

Projektændringen vedr. etablering af brandøvelsesplads udløser ikke VVM-pligt i medfør af VVM-bekendtgørelsen.

Begrundelse for afgørelse

Projektændringsanmeldelsen fra Greenland Airports vedr. etablering af brandøvelsesplads i relation til VVM-projektet ”Udvidelsen af Nuuk Lufthavn” er blevet screenet for at vurdere projektændringens forventede miljøpåvirkninger.

Lufthavnsprojektet er et VVM-godkendt anlægsprojekt, og projektændringen skal derfor i henhold til VVM-reglerne anmeldes med henblik på en vurdering af, om projektændringen i sig selv er VVM-pligtig, jf. VVM-bekendtgørelsens § 5, stk. 2. Etableringen og driften af brandøvelsespladsen ligger inden for det projektområde, som er behandlet i VVM-redegørelsen og reguleret i VVM-godkendelsen.

Departementet lægger i sin afgørelse vægt på, at der i mange år er blevet foretaget brand- og beredskabsøvelser i Nuuk Lufthavn. Beredskabet er derfor vant til at håndtere utilsigtet spild af brandbare og olierelaterede kemikalier. Departementet noterer med tilfredshed, at der fremover vil blive benyttet et PFOS/PFAS-frit skumprodukt, som er godkendt af Departementet.

Den store volumen af det projekterede spildevandskar gør, at selvom opsamlingsstanken fejlagtigt ikke er tømt før en øvelse, vil slukningsvandet med god margin kunne tilbageholdes i slukningskarret. Det fremgår i anmeldelsen, at Greenland Airports har projekteret med et særskilt rør til prøvetagning i opsamlingsstanken, hvor prøver fra slukningsvandet kan udtages til analyse.

Spildevandet bortskaffes efter aftale med Kommuneqarfik Sermersooq, der som miljømyndighed fastlægger behov for prøvetagning og analyse af spildevandet. Kommunen vil på denne baggrund anvise bortskaffelse til enten grøft, andet udløb eller modtagestation.

Med afsæt i anmeldelsesmaterialet og de miljøvurderinger, der er foretaget heri, sammenholdt med de miljøvurderinger, der er foretaget i VVM-redegørelsen, vurderer Departementet, at projektændringen ikke vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning på miljøemner som overfladevand og spildevand samt på øvrige miljøemner (herunder flora og fauna, støj, luftforurening, klima m.fl.).

Da projektændringen på ovenstående grundlag således ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, er projektændringen i henhold til VVM-bekendtgørelsen ikke VVM-pligtig.

Offentliggørelse og klagevejledning

I medfør af §§ 22 og 23 i VVM-bekendtgørelsen foretager Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Miljø offentliggørelse af afgørelsen på www.naalakkersuisut.gl samt i landsdækkende og lokale medier.

Afgørelsen kan i henhold Miljøbeskyttelseslovens³ § 60, stk. 1, påklages til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse, nedsat af Naalakkersuisut, jf. VVM-bekendtgørelsens § 33.

I medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 60, stk. 2, er klageberettiget:

- Den, til hvem afgørelsen er rettet
- Landslægeembedet
- Alle, der må antages at have en individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald
- Foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative, miljø- og naturmæssige interesser

Klagefristen er 6 uger, regnet fra den dag afgørelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 60, stk. 3.

Eventuel klage skal indgives til:

Departementet for Natur og Miljø
Imaneq 1A
Postboks 1614
3900 Nuuk
E-mail: pan@nanoq.gl

Departementet vil herefter sende klagen til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse, ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig oplyses sagens parter om, at der er indkommet en klage i sagen.

³ Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Klageudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 60, stk. 4.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 63, stk. 1, har offentlighedens klager ikke opsættende virkning i den periode, hvor Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse behandler de eventuelle klager, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.

Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før udløbet af klagefristen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 64, stk. 1.

Afgørelsen kan indbringes for domstolen inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 65.

Med venlig hilsen



Natuk Lund Meire
Departementschef
Departement for Natur og Miljø