



Til Departement for Landbrug,
Selvforsyning, Energi og Miljø
pan@nanoq.gl

Ulloq / Dato	12/10/2022
All. nr. / Brev nr.	220349
J. nr.	85.03
Sull. / Sagsbeh.	lokr lok. 867466

Høringssvar vedrørende forslag til ny bekendtgørelse for opbevaring af fyrværkeri.

Qeqqata Kommunia har modtaget høringsmaterialet og takker for muligheden af at afgive høringssvar.

Kommunen har følgende bemærkninger.

Definition af NEM (Netto Eksplosive Mængde) skal ind i bekendtgørelsen under definitioner. Det er ikke nok at udtrykket "NEM" er nævnt.

Kommunen bifalder ændringen i angivelse af mængde fyrværkeri fra kg helt fyrværkeri til mængden af faktisk eksplosive mængde og forbud mod opbevaring af brandfarligt materiale sammen med fyrværkeriet.

Kommunen støtter forslaget helt, dog med tilføjelse af definition af NEM sat ind i bekendtgørelsen.

Ud over dette er der ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

L. Kristensen

Lone Kristensen
Miljømedarbejder

Qeqqata Kommuniaut saaffiginnittuqartassaaq, inunnut ataasiakkaanut pinani.
Henvendelse bedes adresseret til Qeqqata Kommunia og ikke til enkeltpersoner.